

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности Главного управления министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Новокубанского района
г. Новокубанск, ул. Победы, 59
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

**Предписание № 120/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МОБУООШ № 24

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
юридический адрес: Новокубанский район, х. Северокавказский, ул. Школьная, 3
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 25 » августа 2015 г. проведено мероприятие по надзору **главный специалист ОНД**
(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

Новокубанского района Чолохян Р.А.

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.
помещений и территории МОБУООШ № 24
по адресу: Новокубанский район, х. Северокавказский, ул. Школьная, 3

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором Кулешовой Л.Д.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан.

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
120/1/1	Помещения не оборудованы системами дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	(ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	01.03.16 г.	

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору
В I квартале 2016 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный специалист ОНД
Новокубанского района
Р.А. Чолохян

«25» 08 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«25» 08 2015 г.




(должность, фамилия, инициалы)